



MEDIDAS				DESCRIPCION
LARGO	ANCHO	ALTO	TARA	
500	500	570	35	Deposito de gasoil homologado 100 Litros
600	850	750	60	Deposito de gasoil homologado 200 Litros
580	1.000	750	84	Deposito de gasoil homologado 300 Litros
770	1.000	590	83	Deposito de gasoil homologado 300 Litros
870	1.000	750	105	Deposito de gasoil homologado 450 Litros
1.130	1.000	590	107	Deposito de gasoil homologado 450 Litros
1.160	1.000	750	128	Deposito de gasoil homologado 600 Litros
1.490	1.000	590	132	Deposito de gasoil homologado 600 Litros
1.250	1.000	750	150	Deposito de gasoil homologado 750 Litros
1.800	1.000	1.100	200	Deposito redondo de gasoil homologado 900 Litros

DESCRIPCION
Colocación de depósito en vehículo con instalación y fusible
Cuenta litros
Pistola automática

Especificaciones Técnicas:	
Bomba	12V con caudal de 45 litros/min
Extintor	3Kg. de polvo
Deposito conforme con la normativa	EN292-1, EN292-2, EN294, Directiva 98/37/CE
Normativa aplicada	ADR (edición 99), R.D. 2115/1998
Otras características	Certificado de garantía. Manual de instrucciones. Pintura anticorrosión. Filtro extraíble. Salida inferior para limpieza. Conectores y cables para conexión a batería. Manguera de abastecimiento.

METALURGICAS ALZAGA S.L
 Ctra. Madrid-Irun Km 247
 09192 VILLAFRIA (Burgos)
 Telf. 947 485150 (3 lineas)
 Fax. 947 485934